



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00369/24

Серия **RU** № **0540533**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВКТЕХНОЛОГИЯ», место нахождения: 117519, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ, Д. 24, К. 1, КВ. 471, адрес места осуществления деятельности: 390011, РОССИЯ, Рязанская обл., г Рязань, р-н Южный промузел, д. 24, ОГРН 1037739305097, Телефон: +7(4912)504-008, Адрес электронной почты: vkt@vkt.cc.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПВ-ТРАНС», место нахождения: 390011, РОССИЯ, Рязанская область, Г. РЯЗАНЬ, Р-Н ЮЖНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д. 24, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390011, РОССИЯ, Рязанская обл., г Рязань, р-н Южный промузел, д. 24.

ПРОДУКЦИЯ Вентиляторы осевые дымоудаления ВО-ДУ для систем противодымной вытяжной вентиляции, типоразмерного ряда: 040; 045; 050; 056; 063; 071; 080; 090; 100; 112; 125, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.20-063-96663707-2024 «Вентиляторы осевые дымоудаления «ВО-ДУ»».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2474/ТР от 14.10.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1721/24 от 15.08.2024 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, Марутаев Александр Вячеславович,

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53302-2009 с изменением №1 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость».

Фактический предел огнестойкости вентиляторов осевых дымоудаления – 2 часа при температуре 400 °С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.11.2024 ПО 04.11.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Умрихина Ольга Васильевна
(подпись)

Чарушкин Степан Владимирович
(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Чарушкин Степан Владимирович
(Ф.И.О.)